

Отчет
по выполнению плана мероприятий по улучшению качества питьевой воды
в селах Безенчукского района Самарской области за 2014 год

№	Наименование мероприятия	Достижимый экологический эффект	Исполнитель (организация и ответственное лицо)	Выполненные работы
1	<u>с. Никольское</u> - Ревизия водоразборных колонок по ул. Советской, ул. Комсомольской, ул. Самовольной, ул. Зеленая Лука; - Замена участка водопровода на водозаборе Д 110 ПХВ – 35м; - Замена запорной арматуры на водопроводе по ул. Самовольной Д 100-1шт. - Проведение дезинфекции хлорированием водопровода и башни Рожновского	Проведение производственного контроля Предотвращение возникновения негативных последствий для состояния водозаборных сооружений и обеспечения населения качественной питьевой водой	Начальник участка Заикин А.И.	Исполнено
2	<u>с. Купино</u> - Замена глубинного насоса на скважине - Замена запорной арматуры Д 50 – 2шт - Проведение дезинфекции хлорированием водопровода	Проведение производственного контроля Предотвращение возникновения негативных последствий для состояния водозаборных сооружений и обеспечения населения качественной питьевой водой	Начальник участка Соколов А.П.	Исполнено
3	<u>с. Троицкое</u> - Замена запорной арматуры Д 50 – 1шт - Проведение дезинфекции хлорированием водопровода	Проведение производственного контроля Предотвращение возникновения негативных последствий для состояния водозаборных сооружений и обеспечения населения качественной питьевой водой	Начальник участка Соколов А.П.	Исполнено
4	<u>с. Преполовентка</u> - Замена запорной арматуры Д 150 -2шт - Проведение дезинфекции хлорированием водопровода, скважины, башни Рожновского	Проведение производственного контроля Предотвращение возникновения негативных последствий для состояния водозаборных сооружений и обеспечения населения качественной питьевой водой	Начальник участка Копанев А.Ю.	Исполнено
5	<u>с. Александровка</u> - Проведение дезинфекции хлорированием водопровода, скважины, башни Рожновского - Замена трубопровода питьевого водоснабжения по ул. Рабочей и ул. Молодежной – 1200м - Замена запорной арматуры на водопроводных сетях на ул. Рабочей Д 100-2шт - Промывка и очистка скважины (водозабор) - Замена колонны рабочих труб на скважине Д 57-9 шт. по 8м	Проведение производственного контроля Предотвращение возникновения негативных последствий для состояния водозаборных сооружений и обеспечения населения качественной питьевой водой	Начальник участка Заикин А.И.	Исполнено

6	<u>с. Залесье</u> - Замена запорной арматуры Д 50 – 1шт -Проведение дезинфекции хлорированием водопровода	Проведение производственного контроля Предотвращение возникновения негативных последствий для состояния водозаборных сооружений и обеспечения населения качественной питьевой водой	Начальник участка Соколов А.П.	Исполнено
7	<u>с. Иоганнесфельд</u> - Проведение дезинфекции хлорированием водопровода	Проведение производственного контроля Предотвращение возникновения негативных последствий для состояния водозаборных сооружений и обеспечения населения качественной питьевой водой	Начальник участка Терехов Д.А.	Исполнено Промывка скважины
8	<u>с. Макарьевка</u> -Проведение дезинфекции хлорированием водопровода, скважины, башни Рожновского -Замена трубопровода питьевого водоснабжения по ул. Мира Д-63 550м - монтаж автоматической станции управления защиты погружного эл. двигателя «Лощман».	Проведение производственного контроля Предотвращение возникновения негативных последствий для состояния водозаборных сооружений и обеспечения населения качественной питьевой водой	Начальник участка Терехов Д.А.	Исполнено Установлен ЭЦВ 6-16-110
9	<u>с. Красноселки</u> -Монтаж автоматики (установка частотного регулятора давления воды) -Проведение дезинфекции хлорированием водопровода	Проведение производственного контроля Предотвращение возникновения негативных последствий для состояния водозаборных сооружений и обеспечения населения качественной питьевой водой	Начальник участка Копанев А.Ю.	Исполнено
10	<u>п. Заволжский</u> - Замена глубинного насоса на скважине - Монтаж автоматики (установка частотного регулятора давления воды) -Проведение дезинфекции хлорированием водопровода	Проведение производственного контроля Предотвращение возникновения негативных последствий для состояния водозаборных сооружений и обеспечения населения качественной питьевой водой	Начальник участка Копанев А.Ю.	Исполнено Установлен ЭЦВ 6-10-80
11	<u>Р-д Разинский</u> -Замена глубинного насоса на скважине № 1 -Замена трубопровода питьевого водоснабжения ПЭ Д-63 25м -Монтаж автоматики (установка частотного регулятора давления воды) -Отключение башни Рожновского -Проведение дезинфекции хлорированием водопровода	Проведение производственного контроля Предотвращение возникновения негативных последствий для состояния водозаборных сооружений и обеспечения населения качественной питьевой водой	Начальник участка Терехов Д.А.	Исполнено Установлен ЭЦВ 6-16-140

12	<u>Ст. Мыльня</u> - Замена глубинного насоса на скважине - Монтаж автоматики (установка частотного регулятора давления воды) - Проведение дезинфекции хлорированием водопровода	Проведение производственного контроля Предотвращение возникновения негативных последствий для состояния водозаборных сооружений и обеспечения населения качественной питьевой водой	Начальник участка Копанев А.Ю.	Исполнено Установка П.Г, ЭЦВ 6-16-75 Замена летнего водопровода 180 м/п
13	<u>с. Песочное</u> - Замена глубинного насоса на скважине - Отключение резервуаров № 1,2,3 на водозаборе - Замена трубопровода питьевого водоснабжения Д 100 – 30м - Монтаж автоматики (установка частотного регулятора давления воды) - Проведение дезинфекции хлорированием водопровода и скважины	Проведение производственного контроля Предотвращение возникновения негативных последствий для состояния водозаборных сооружений и обеспечения населения качественной питьевой водой	Начальник участка Копанев А.Ю.	Исполнено Установлен ЭЦВ 8-25-125 Замена водопровода по ул. Мелиораторов – 120 м/п Замена водопровода по ул. Центральная – 100 м/п
14	<u>с. Натальино</u> - Очистка и дезинфекция водонапорной башни Рожновского - Замена запорной арматуры на водопроводных сетях по ул. Центральной Д 100-1шт., по ул. Мамистова Д 100-1шт., по ул. Приозерной Д 100-1шт. - Замена участка водопровода по ул. Центральной Д 32-80м, по ул. Приозерной Д 32-40м - Проведение ревизии водоразборных колонок-3шт - Монтаж автоматики (установка частотного регулятора давления воды) - Промывка и дезинфекции водозаборных скважин	Проведение производственного контроля Предотвращение возникновения негативных последствий для состояния водозаборных сооружений и обеспечения населения качественной питьевой водой	Начальник участка Шалимов М.	Исполнено Установлен ЭЦВ 8-25-70 Замена водопровода ул. Мамистова – 140 м/п
15	<u>п. Прибой</u> - Замена запорной арматуры Д 50 – 3шт - Проведение дезинфекции хлорированием водопровода - Замена трубопровода питьевого водоснабжения Д 100- 50м на водозаборе.	Проведение производственного контроля Предотвращение возникновения негативных последствий для состояния водозаборных сооружений и обеспечения населения качественной питьевой водой	Начальник участка Соколов А.И.	Исполнено Установлен ЭЦВ 8-25-100 – 2шт. Частотник – 1 шт.
16	<u>с. Васильевка</u> - Замена глубинных насосов на скважинах 2шт. - Монтаж автоматики (установка частотного регулятора давления воды) - Проведение дезинфекции хлорированием водопровода и скважин	Проведение производственного контроля Предотвращение возникновения негативных последствий для состояния водозаборных сооружений и обеспечения населения качественной питьевой водой	Начальник участка Копанев А.Ю.	Исполнено
17	<u>с. Покровка</u> - Замена глубинного насоса на скважине - Замена запорной арматуры Д 50 – 1шт - Проведение дезинфекции хлорированием водопровода	Проведение производственного контроля Предотвращение возникновения негативных последствий для состояния водозаборных сооружений и обеспечения населения качественной питьевой водой	Начальник участка Соколов А.И.	Исполнено

18	<p><u>с. Ольгино</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Замена глубинного насоса на скважине № 3827 - Замена трубопровода питьевого водоснабжения Д 219-6м в насосной № 1 - Монтаж центробежных насосов К-100-60-80 2шт. - Монтаж автоматики - Проведение дезинфекции хлорированием водопровода 	<p>Проведение производственного контроля</p> <p>Предотвращение возникновения негативных последствий для состояния водозаборных сооружений и обеспечения населения качественной питьевой водой</p>	<p>Начальник участка Терехов Д.А.</p>	<p>Исполнено</p> <p>Промывка скважины</p>
19	<p><u>п. Осинки</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Замена центрального водопровода ПХВ Д 100 по ул. Тельмана – 350м, ул. Центральной – 600м, ул. Ленина – 550м - Замена запорной арматуры на водопроводных сетях по ул. Тельмана Д 100 – 1шт, по ул. Центральной Д 100 – 3шт, по ул. Ленина Д 100 – 2шт, по ул. Маяковского Д 50 -2шт, по ул. Рабочей Д 50 – 2шт, по ул. Полевой Д 100 – 2шт. 	<p>Проведение производственного контроля</p> <p>Предотвращение возникновения негативных последствий для состояния водозаборных сооружений и обеспечения населения качественной питьевой водой</p>	<p>Начальник участка Бирюкова С.А.</p>	<p>Исполнено</p> <p>Установлен ЭЦВ 8-40-120 Кооперативная Установлен ЭЦВ 6-16-110 Установлен ЭЦВ 10-65-110 Красн. водозабор Установлен ЭЦВ 8-25-100 Пушкина Замена водопровода ул. Степная – 1150 м/п Нефтяников - 700 м/п Садовая – 356 м/п Маяковского -600 м/п Красн .водозабор – 190 м/п</p>
20	<p><u>с. Кануевка</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Проведение дезинфекции водозаборных скважин №№ 5580,5581 - Замена запорной арматуры на водопроводных сетях по ул. Зеленый клин Д 100 -2шт, по ул. Центральной Д 100 – 1шт - Промывка водозаборных скважин №№ 5580,5581 	<p>Проведение производственного контроля</p> <p>Предотвращение возникновения негативных последствий для состояния водозаборных сооружений и обеспечения населения качественной питьевой водой</p>	<p>Начальник участка Зайкин А.И.</p>	<p>Исполнено</p>
21	<p><u>с. Екатериновка</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Промывка скважин № 2506 по ул. Рабочей и №2510А по ул. Фабричной - Монтаж автоматики (установка частотного регулятора давления воды) - Замена участка водопровода по ул. Фабричной 180м ПХВ 63 	<p>Проведение производственного контроля</p> <p>Предотвращение возникновения негативных последствий для состояния водозаборных сооружений и обеспечения населения качественной питьевой водо</p>	<p>Начальник участка Зайкин А.И.</p>	<p><u>Рабочая</u> Замена водопровода 10 м/п Установка ЭЦВ 6-10-80 – 2 шт. <u>Фабричная</u> Стволовая труба ø 73 – 4 шт. <u>Набережная</u> Замена водопровода – 140 м/п Скважина ЭЦВ 8-40-120 Стволовая труба ø 73 – 4 шт. <u>Лесхоз-Полевая</u> Замена водопровода – 132 м/п <u>Крестьянская</u> Замена водопровода – 130 м/п</p>
22	<p><u>с. Переволоки</u></p>			<p>Исполнено</p> <p>Замена водопровода ул. Центральная – 600 м/п Фасадная -Центральная – 140 м/п Трубопровод до башни – 33 м/п</p>

23	<u>с. Новомихайловка</u>			Замена водопровода – 900 м/п Промывка скважины с заменой насоса ЭЦВ 6-6,5-125 Установка частотного регулятора
24	<u>с. Преображенка</u>			Промывка скважины. Установка ЭЦВ 6-6,5-125, ЭЦВ 6-16-140 Установка станции управления «Лощман»

Зам. директора по производству



М.В. Душкин

Исп. Сухорукова Л.А.
Тел./факс: 8(846 76) 2-29-34