

**Оптимальные величины показателей
микроклимата на рабочих местах в помещениях**

Период года	Температура воздуха, °С
Холодный	22-24
Теплый	23-25

Памятка

**о гигиенические требования к
температуре в помещениях**



Время пребывания на рабочих местах при температуре воздуха выше допустимых величин

В соответствии с положениями СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений» для работников в сфере управления установлено предельное время пребывания на рабочих местах при температуре воздуха выше допустимых величин

Температура воздуха на рабочем месте, °С	Время пребывания, не более указанного количества часов
32,5	1
32,0	2
31,5	2,5
31,0	3
30,5	4
30,0	5
29,5	5,5
29,0	6
28,5	7
28,0	8
27,5	-
27,0	-
26,5	-
26,0	-



Время пребывания на рабочих местах при температуре воздуха ниже допустимых величин

В соответствии с положениями СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений» для работников в сфере управления установлено предельное время пребывания на рабочих местах при температуре воздуха ниже допустимых величин

Температура воздуха на рабочем месте, °С	Время пребывания, не более указанного количества часов
6	-
7	-
8	-
9	-
10	-
11	-
12	-
13	1
14	2
15	3
16	4
17	5
18	6
19	7
20	8

