

Предписание должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор №22/1-04-38 от 21.03.2016г. №22/1-04-48 от 30.03.2016г.

П Л А Н

мероприятий по устранению нарушений санитарного законодательства в сфере защиты прав потребителей, выявленных в результате плановой проверки объектов водоснабжения и водоотведения в 2016году.

№	Наименование мероприятия	Срок выполнения	Ответственные исполнители	Эффективность мероприятия
1	2	3	5	6
1	Разработать план мероприятий по улучшению качества питьевой воды в с.Новооренбург в соответствии с установленными требованиями по санитарно-химическому показателю железо	01.04.2017г.	инженер-эколог	Снижение содержания железа в питьевой воде до установленных нормативов
2	Организовать ограждение территории первого пояса ЗСО подземного источника на водозаборе с.Новооренбург	01.04.2017г.	Зам.директора по производству	Охрана от загрязнения и истощения источников центрального водоснабжения
3	Организовать мероприятия по первому поясу ЗСО на водозаборе «Восточный», водозаборе с.Новооренбург, оборудовать дорожки из твердого покрытия к сооружениям	01.04.2017г.	Зам.директора по производству	Охрана от загрязнения и истощения источников центрального водоснабжения
4	Организовать производственный контроль качества питьевой воды в полном объеме, с соблюдением количества и периодичности проб питьевой воды в местах водозабора и перед поступлением в распределительную сеть	01.04.2017г.	инженер-эколог	Обеспечение безопасности населения, связанное с потреблением воды
5	Обеспечить очистку и обеззараживание сточных вод, сбрасываемых в водные объекты с КОС п.Безенчук и КОС с.Сосновка	01.04.2017г.	Старший мастер	Предотвращение залпового сброса загрязняющих веществ в реку Безенчук

М.П. «ВЕРЖАЮ»
 Директор МУП «Водоканалсервис»
 М.В. Душкин
 « 2016г.

Суслова

Инженер-эколог МУП «Водоканалсервис»

О.А. Суслова